

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	16/2021/11/30/17	Datum van bezoek: Date de visite:	30/11/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	RAFALOWSKI JAROSLAW Avenue Guillaume Herinckx 14 - 1180 BRUXELLES (UCCLE) BTW BE 0508.755.595	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A PLACER EAN-nr: N° EAN: /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue René Magritte(L) 30 bus 1 ETAGE APP 3 - 7860 LESSINES		
Eigenaar: Propriétaire:	LMD CONCEPT Avenue Montjoie 118 - 1180 BRUXELLES (UCCLE)		
Installateur:	RAFALOWSKI J	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4)

Onderzoek: / Contrôle:		Appartement		1 ETAGE APP 3	
Netspanning / Tension de réseau:		Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V		4 x 10 mm ² XVB			40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	19 Ohm	Isolatie / Isolement:	3 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 9	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux		TestΔIn
40A	300mA	A/s	A_I		-
40A	30mA	A/s	A_I		-
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:		OK
Aansluitingen: Raccordements:		OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:		OK
			Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:		OK
			Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:		NVT

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.